



LEYENDA			
SIMBOLOS	DESCRIPCION	CAJA DE INSTAL.	ALT. SNPT. a la parte inferior (m)
	TABLERO DE DISTRIBUCION METALICO PARA EMPOTRAR	ESPECIAL	1.80 BORDE SUPERIOR
	LUMINARIA ADOSADO A TECHO CON REGILLA Y 2 LAMPARAS FLUORESCENTE DE 36W. ALTO FACTOR SIMILAR A JOSFEL NVR	OCT. 100x50	TECHO
	ARTEFACTO ADOSADO A TECHO CON 2 LAMPARAS FLUORESC. DE 36W. ALTO FACTOR SIMILAR A JOSFEL BE-236	OCT. 100x50	TECHO
	LUMINARIA PARA EMPOTRAR A TECHO CON REGILLA DE ALUMINIO Y CON 2 LAMPARAS DE 40W. DE LUZ INDIRECTA ALTO FACTOR SIMILAR A JOSFEL SYNTO LRC-2x40W.	OCT. 100x50	TECHO
	TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A TIERRA	RECT.100x55x50	0.40
	INTERRUPTOR UNIPOLAR, BIPOLAR Y TRIPOLAR.	RECT.100x55x50	1.20
	TOMACORRIENTE DOBLE PARA COMPUTADORA 15A., 220V. 60HZ. SIMILAR ATICINO SERIE MAGIC 5028 Y PLACA DE ALUMINIO COLOR DORADO	RECT.100x55x50	0.40
	SALIDA PARA TELEVISION POR CABLE	RECT.100x55x50	0.40
	RED ELECTRICA DE LA CASA FUERZA AL TABLERO DE DISTRIBUCION		

SÍMBOLOS	CIRCUITOS Y TUBERIAS
	TUBERIA EMPOTRADA EN TECHO O PARED DE Ø 15 mm. PVC-P CON 2x2.5 mm2 TW
	TUBERIA EMPOTRADA EN PISO DE Ø 15 mm. PVC-P CON 3x2.5 mm2 TW
	TUBERIA EMPOTRADA EN PISO O PARED DE Ø15 PVC-P PARA TELEFONO EXTERNO

PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS

Escala 1/100

RED DE SALUD SATIPO

GESTION 2023 - 2026

UBICACIÓN:
DEPARTAMENTO: JUNIN
PROVINCIA : SATIPO
DISTRITO : SATIPO
LOCALIDADES : SATIPO

DATOS GEODESICOS:
PROYECCIÓN: UTM
ZONA: 18L SUR
DATUM: WGS 84
UNIDADES: MÉTRICAS
UBIGEO: 120603

U.EJECUTORA: RSS
ETAPA: EJECUCION

IOARR:
ADQUISICION DE MAMOGRAFO; EN EL(LA) EESS DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI - SATIPO
DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN

PLANO:
ACONDIC. - PROPUESTA INST. ELECTRICAS

RESPONSABLE DEL EE.SS:

DISEÑO Y FORMULACIÓN:

FECHA:
JULIO 2023

LAMINA:
PI.E-01
Plan de Salud Satipo